



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 18-05/582 445032, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19 « 29 » августа 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Тюгановой Натальей Юрьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 104 "Соловушка" городского округа
Тольятти, 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Шлютова, д. 130, 445009, Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Чапаева, д. 124.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МБУ детский сад № 104 "Соловушка", 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Шлютова,
д. 130:**

1. в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично
асфальтовое покрытие дорожек на территории имеет дефекты.

2. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично покрытие
столов в группе «Мишутка», «Подсолнушки», «Солнышко», имеет дефекты и повреждения, не
устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в группах
используется посуда (крышки у ведер для 1 и 3 блюд) с дефектами (сколами) и механическими
повреждениями. На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из
дерева твердых лиственных пород; не вся посуда для приготовления блюд выполнена из
нержавеющей стали; умывальная раковина для мытья рук сотрудников в доготовочном цехе, имеет
дефекты покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и
дезинфицирующих средств.

4. в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» технологическое оборудование жарочный шкаф частично не исправно (из 3-х секций не работает 1); в горячем цехе раковины для мытья рук и для обработки фруктов не функционируют (отключены от воды).

5. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель: кровати в спальне «Клубничка», «Подсолнушки», «Яблонька»; шкаф для дидактического материала в групповой «Мишутка», шкаф в буфетной «Ладушки», «Мишутка», «Клубничка», шкаф для уборочного инвентаря в туалете «Мишутка», имеют дефекты покрытия не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

6. в нарушение п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в туалетных комнатах (группа «Радужка») высота установки умывальных раковин 0,7м, вместо 0,5м.

7. в нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не во всех помещениях открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками. Окна в групповых помещениях («Мишутка», «Одуванчики», «Птенчики», «Подсолнушки», «Пчелки», «Солнышко», «Радужка») оборудованы не регулируемые солнцезащитными устройствами (короткий тюль).

8. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в группе «Одуванчики» (групповая), в группе «Клубничка» (спальня), имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.

9. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены в прачечной (для грязного белья), группе «Птенчики» (буфетная, спальня), группе «Подсолнушки» (спальня, раздевалка), группе «Пчелки» (спальня), группе «Яблонька» (спальня); потолок в прачечной (для грязного белья), группе «Птенчики» (спальня), группе «Клубничка» (туалет, спальня), группе «Подсолнушки» (спальня), группе «Пчелки» (групповая, спальня), группе «Яблонька» (групповая), имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

10. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в горячем и доготовочном цехе (стена), имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. в нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке оборудование (жарочный шкаф, электродуховка) являющееся источником выделения влаги и тепла не оборудовано локальной вытяжной системой.

12. в нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окон в раздевалке «Клубничка» выполнено не из цельного стекла. В группах «Птенчики» (группа, спальня, раздевалка), «Ромашка» (группа, спальня, раздевалка), «Клубничка» (группа, спальня, раздевалка, туалет), «Яблонька» (группа, раздевалка), «Подсолнушки» (группа, туалет, раздевалка), «Солнышко» (туалет, раздевалка), спортивный зал, коридор, лестничные клетки, из-за ветхости оконных конструкций невозможно провести чистку оконных стекол.

13. в нарушение п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

14. в нарушение п.3.1.7, п.2.4.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в туалете группы «Птенчики», «Одуванчики» туалетные кабинки не оборудованы дверями.

15. в нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь спальной: в группе «Клубничка», «Солнышко», «Пчелки», менее 2,0 м² на одного ребенка.

МБУ детский сад № 104 "Соловушка", 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Чапаева, д. 124:

1. в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично асфальтовое покрытие дорожек на территории имеет дефекты.

2. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично покрытие столов в группе «Цветочная полянка», «Капитошка» имеет дефекты и повреждения, не устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в группах используется посуда (крышки у ведер для 1 и 3 блюд и чайник) с дефектами (сколами) и механическими повреждениями. На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород; не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали;

4. в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» технологическое оборудование жарочный шкаф частично не исправно (из 3-х секций не работает 1), холодильное оборудование для хранения фруктов не исправно.

5. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель: кровати в спальне «Цветочная полянка», шкафы в буфетной группе «Росток», имеют дефекты покрытия не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

6. в нарушение п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в туалетных комнатах (группа «Цветочная полянка», «Капитошка») высота установки умывальных раковин 0,6-0,7м, вместо 0,4-0,5м.

7. в нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не во всех помещениях открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками. Окна в групповых помещениях («Росток», «Звездочки», «Цветочная полянка», «Березки», «Капитошка») оборудованы не регулируемые солнцезащитными устройствами (короткий тюль).

8. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в группе «Росток» (туалет), имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.

9. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены в группе «Золушка» (групповая), группе «Смешарики» (групповая, туалет), группе «Цветочная полянка» (туалет), группе «Дельфинчики» (групповая), группе «Звездочки» (туалет), группе «Березки» (туалет), группе «Капитошка» (групповая), складском помещении пищеблока; потолок в группе

«Золушка» (групповая), группе «Цветочная полянка» (туалет), группе «Дельфинчики» (групповая), группе «Березки» (туалет), имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

10. в нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке оборудование (жарочный шкаф и электродуховка) являющееся источником выделения влаги и тепла не оборудовано локальной вытяжной системой.

11. в нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окон в туалете «Березки» выполнено не из цельного стекла (наличие трещины). В группах «Росток» (группа, спальня, туалет, раздевалка), «Березка» (группа, спальня, туалет, раздевалка), «Капитошка» (группа, спальня, туалет, раздевалка), «Звездочки» (спальня, раздевалка), «Смешарики» (раздевалка, туалет, спальня), «Дельфинчики» (раздевалка), из-за ветхости оконных конструкций невозможно провести чистку оконных стекол.

12. в нарушение п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

13. в нарушение п.3.1.7, п.2.4.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в туалете группы «Золушка» туалетные кабинки не оборудованы дверями.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования, которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБУ детский сад № 104 "Соловушка", 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Шлютова, д. 130:

1. Устранить дефекты асфальтового покрытия дорожек на территории в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

2. Устранить дефекты и повреждения покрытия столов в группе «Мишутка», «Подсолнушки», «Солнышко», устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

3. В группах использовать посуду (крышки у ведер для 1 и 3 блюд) без дефектов и механических повреждений. На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород; обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; устранить дефекты покрытия умывальной раковины для мытья рук сотрудников в доготовочном цехе, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

4. Восстановить исправность технологического оборудования жарочного шкафа; в горячем цехе раковины для мытья рук и для обработки фруктов подключить к воде в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

5. Устранить дефекты покрытия мебели: кровати в спальне «Клубничка», «Подсолнушки», «Яблонька»; шкафа для дидактического материала в групповой «Мишутка», шкафа в буфетной «Ладушки», «Мишутка», «Клубничка», шкафа для уборочного инвентаря в туалете «Мишутка», допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

6. В туалетных комнатах (группа «Радужка») установить умывальные раковины на высоту в соответствии с требованиями п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

7. Во всех помещениях открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды оборудовать москитными сетками. Окна в групповых помещениях («Мишутка», «Одуванчики», «Птенчики», «Подсолнушки», «Пчелки», «Солнышко», «Радужка») оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

8. Устранить дефекты и повреждения пола в группе «Одуванчики» (групповая), в группе «Клубничка» (спальня), допускающие влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

9. Устранить дефекты и повреждения стен в прачечной (для грязного белья), группе «Птенчики» (буфетная, спальня), группе «Подсолнушки» (спальня, раздевалка), группе «Пчелки» (спальня), группе «Яблонька» (спальня); потолка в прачечной (для грязного белья), группе «Птенчики» (спальня), группе «Клубничка» (туалет, спальня), группе «Подсолнушки» (спальня), группе «Пчелки» (групповая, спальня), группе «Яблонька» (групповая), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

10. Устранить дефекты и повреждения в горячем и доготовочном цехе (стена), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

11. На пищеблоке оборудование (жарочный шкаф, электрокотел) являющееся источником выделения влаги и тепла обеспечить локальной вытяжной системой в соответствии с требованиями п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

12. Выполнить остекление окон в раздевалке «Клубничка» из цельного стекла. В группах «Птенчики» (группа, спальня, раздевалка), «Ромашка» (группа, спальня, раздевалка), «Клубничка» (группа, спальня, раздевалка, туалет), «Яблонька» (группа, раздевалка), «Подсолнушки» (группа, туалет, раздевалка), «Солнышко» (туалет, раздевалка), спортивный зал, коридор, лестничные клетки, обеспечить проведение чистки оконных стекол в соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

13. Унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка в соответствии с требованиями п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.10.2025 г.**

14. В туалете группы «Птенчики», «Одуванчики» туалетные кабинки оборудовать дверями в соответствии с требованиями п.3.1.7, п.2.4.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

15. Обеспечить площадь спальни: в группе «Клубничка», «Солнышко», «Пчелки», не менее 2,0 м² на одного ребенка в соответствии с требованиями п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

МБУ детский сад № 104 "Соловушка", 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Чапаева, д. 124:

1. Устранить дефекты асфальтового покрытия дорожек на территории в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

2. Устранить дефекты и повреждения покрытия столов в группе «Цветочная полянка», «Капитошка», устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

3. В группах использовать посуду (крышки у ведер для 1 и 3 блюд и чайник) без дефектов и механических повреждений. На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород; посуду для приготовления блюд выполнить из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

4. Восстановить исправность технологического оборудования жарочного шкафа и холодильного оборудования для хранения фруктов в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

5. Устранить дефекты покрытия мебели: кровати в спальне «Цветочная полянка», шкафы в буфетной группе «Росток», допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

6. В туалетных комнатах (группа «Цветочная полянка», «Капитошка») установить умывальные раковины на высоту в соответствии с требованиями п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

7. Во всех помещениях открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды оборудовать москитными сетками. Окна в групповых помещениях («Росток», «Звездочки», «Цветочная полянка», «Березки», «Капитошка») оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

8. Устранить дефекты и повреждения пола в группе «Росток» (туалет), допускающие влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

9. Устранить дефекты и повреждения стен в группе «Золушка» (групповая), группе «Смешарики» (групповая, туалет), группе «Цветочная полянка» (туалет), группе «Дельфинчики» (групповая), группе «Звездочки» (туалет), группе «Березки» (туалет), группе «Капитошка» (групповая), складском помещении пищеблока; потолка в группе «Золушка» (групповая), группе «Цветочная полянка» (туалет), группе «Дельфинчики» (групповая), группе «Березки» (туалет), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

10. На пищеблоке оборудование (жарочный шкаф и электрокотел) являющееся источником выделения влаги и тепла оборудовать локальной вытяжной системой в соответствии с требованиями п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

11. Выполнить остекление окон в туалете «Березки» из цельного стекла. В группах «Росток» (группа, спальня, туалет, раздевалка), «Березка» (группа, спальня, туалет, раздевалка), «Капитошка» (группа, спальня, туалет, раздевалка), «Звездочки» (спальня, раздевалка), «Смешарики» (раздевалка, туалет, спальня), «Дельфинчики» (раздевалка), обеспечить проведение чистки оконных стекол в соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

12. Унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка в соответствии с требованиями п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

13. В туалете группы «Золушка» туалетные кабинки оборудовать дверями в соответствии с требованиями п.3.1.7, п.2.4.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 10.10.2025 г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ детский сад № 104 "Соловушка", 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Шлютова, д. 130.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19, кабинет № 58, тел./факс 8(8482) 375629, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Н.Ю.Тюганова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» августа 2023г.


(подпись)

О.И.Овчинникова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: