



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

ул. Жилина, д. 23, Тольятти, 445010

16.03.2013 № 98 СК-АДЗ



Заведующей МБУ ДС № 104
«Соловушка»

Кичатовой О.А.

ул. Шлютова, 130
г. Тольятти, Самарская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства
в сфере беспрепятственного доступа инвалидов

Прокуратурой района проведена проверка в МБУ ДС № 104 «Соловушка» на предмет соблюдения требований законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организаций независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жильем, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставленным в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной

ТЦ № 0019728

Прокуратура Центрального района г. Тольятти
Самарской области
№ Вх-214-535-23-214

инфраструктур, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков или иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и свод правил), в результате применения которых, на обязательной основе, обеспечивается соблюдение требований о безопасности зданий и сооружений.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Согласно пункту 6.1.1 «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей, по заданию на проектирование. Высоту панелей вызова таких устройств следует принимать с учетом 8.1.7.

Согласно пункту 6.1.2 «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» в доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус.

Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается.

Параметры наружного пандуса входных групп следует принимать по 5.1.14 - 5.1.16. «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

Пунктом 6.2.8 «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» утвержденного Приказом Минстроя России от 30.12.2020 №904/пр, установлено, что на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны

быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Согласно пункту 4.1 «ГОСТ Р 59601-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Тактильные мнемосхемы и указатели. Разработка, производство, условия применения», тактильные мнемосхемы (тактильные мнемокарты, рельефные планы) и указатели (тактильные таблички и пиктограммы, тактильные накладки, тактильные наклейки) должны обеспечивать возможность их эффективного использования инвалидами по зрению и другими категориями маломобильных групп населения (МГН), а также людьми без инвалидности.

Пунктом 4.1.4 «ГОСТ Р 59601-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Тактильные мнемосхемы и указатели. Разработка, производство, условия применения», установлено, что при совмещении на тактильных указателях информации для слабовидящих и слепых следует учитывать принципы универсального дизайна и обеспечивать необходимой информацией широкий круг лиц.

Указатели должны содержать тактильную информацию, предназначенную для считывания посредством осязания лицами, владеющими техникой чтения шрифта Брайля, и не владеющими данными навыками МГН, позволяющую получать полноценную информацию для ориентирования в пространстве.

Как установлено в ходе проверки прокуратурой, должностными лицами МБУ ДС № 104 «Соловушка» не принято мер, направленных на предоставление условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, что выразилось в отсутствии пандуса и поручней, наружном вызывном устройстве или средства связи с персоналом при входе, мнемосхемы, отображающую информацию о помещении в здании, противоскользящих угловых накладок на ступенях.

Не принятие указанных мер влечет за собой нарушение прав на беспрепятственный доступ инвалидов к образовательному учреждению.

Таким образом, должностными лицами МБУ ДС № 104 «Соловушка», нарушены требования законодательства о доступности для инвалидов в образовательное учреждение.

Анализ причин и условий выявленных нарушений показал, что обществом ненадлежащим образом организована работа ответственных лиц по обеспечению об обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24, 28 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Центрального района г. Тольятти, принять действенные меры к устранению допущенных нарушений закона, недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по АХЧ МБУ ДС № 104 «Соловушка», а также иных должностных лиц, допустивших нарушение закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, с приложением приказов о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности, письменно уведомить прокурора Центрального района г. Тольятти в установленный законом месячный срок.

Одновременно разъясняю, что в случае невыполнения требований, изложенных в данном представлении, юридическое лицо и Вы, как должностное лицо, можете быть привлечены к административной ответственности за невыполнение требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



О.Ю.Банькодут

Приложение № 1
к приказу генерального прокурора
Российской Федерации
От 17.03.2017 № 172

**РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

13.03.2023

№ 165/2

Заместитель прокурора Центрального района г. Тольятти советник юстиции Банькодут О.Ю.,

РЕШИЛ:

1. Провести проверку в МБУ ДС № 104 «Соловушка», расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Шлютова, 130.
2. Цель проверки: соблюдение прав и законных интересов граждан, охраняемых интересов общества и государства.
3. Основание проверки: мониторинг исполнения требований законодательства в сфере беспрепятственного доступа инвалидов.
4. Предмет проверки: исполнение требований законодательства в сфере беспрепятственного доступа инвалидов
5. Установить срок проведения проверки с 13.03.2023 по 11.04.2023.
6. Поручить проведение проверки: помощнику прокурора Центрального района г. Тольятти Семеновой А.А.
7. Довести настоящее решение до сведения заведующей МБУ ДС № 104 «Соловушка» Кичатовой О.А.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

О.Ю. Банькодут